

tárgy: **Kiegészítő tájékoztatás 3.**
dátum: **2018. január 18.**

Tisztelt Cím!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.) ajánlatkérőnek a „**Vállalkozási szerződés keretében napelem park kiépítése Mosonmagyaróváron**” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: *Kbt.*) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

A *Kbt.* 56. § (1) bekezdésére figyelemmel a tárgyi eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatást kérő kérdésekre az ajánlatkérő az alább olvasható választ adja.

| Sor-szám | Kérdés | Válasz |
|----------|--|--|
| 1. | <p>„Ezúton kérünk megerősítést abban, hogy a névleges modul hatásfok valóban 175% , és amennyiben igen, akkor azt hogy értelmezik ?</p> <p>Műszaki elvárások:</p> <p>Napelem:</p> <ul style="list-style-type: none">- teljesítmény: legalább 280-300 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel- legalább 17,5 %-os névleges modul hatásfok- felépítés méret 60 db cella/tábla, 1654 x 989 x 40 mm méretben (vagy hasonló)- 10 év gyártói és 25 év teljesítmény garancia (80,2% mértékben) (vagy jobb és hosszabb)- a panelek degradációja maximum éréke 0,7%/év- Nemzetközi tanúsító (TÜV, UL, SGS vagy ezzel egyenértékű) által kiállított CE típusvizsgálati tanúsítvány panelről. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges.” | <p>A műszaki tartalomban szereplő hatásfok mértéke elírásra került, az elvárt <u>minimális névleges modul hatásfok</u> a napelem vonatkozásában: 17,5 %.</p> <p>Ajánlatkérő erre figyelemmel módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.</p> |
| 2. | <p>„2. Valamint, az engedélyben 270 Wp teljesítményű napelem panelek szerepelnek.</p> | <p>A gazdasági szereplő <u>legalább 270 Wp teljesítményű napelem panelre</u> tehet</p> |

| Sor-szám | Kérdés | Válasz |
|----------|---|---|
| | <p><i>Számszerit 1980 db. Az ajánlati felhívásban 280-300 Wp teljesítményű napelem paneleket írtak.</i></p> <p><i>El lehet térni a mennyiségben az ajánlatban?”</i></p> | <p>ajánlatot az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal összhangban, figyelemmel arra, hogy <u>a megajánlása végeredményeként 500kVA teljesítményű erőmű kivitelezése történjen meg.</u></p> <p>Ajánlatkérő erre figyelemmel módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.</p> |

Tisztelettel:

Csizmadia Renáta

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.

közbeszerzési tanácsadó

/ jelen dokumentum elektronikus aláírással ellátott /